分析試験結果報告書

No. fZ2300270-002

八代市日奈久温泉施設　様

2023年　5月　26日

計量証明事業登録 福岡県知事登録第82号
株式会社 東洋環境分析センター
福岡県福岡市博多区井相田二丁目5番10号
Tel 092-588-7750　Fax 092-588-7751

受付日	2023年　5月　17日	受付方法	持込		
採取日	2023年　5月　16日	時刻	16時　55分		
天候	晴	温度	気温 27.0℃	水温 40.0℃	
検査期間	2023年　5月　17日　～	2023年　5月　25日			
採取者	森田				
試料名	浴槽水	外観	―	臭気	―
採取場所	2階 大浴場（北側）				

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

分析項目	単位	分析の結果	基準値	分析の方法
レジオネラ属菌	CFU/100mℓ	陰性	10未満	ろ過濃縮法
濁度	度	0.5　未満	5以下	積分球式光電光度法
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5　未満	8以下	全有機炭素計測定法
大腸菌群	個/mℓ	0	1以下	昭和37年 厚生省・建設省令第1号
		―以下余白―		

備考	
	分析の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 残留塩素 測定値:0.60mg/ℓ

分析試験結果報告書

No. fZ2300270-003

八代市日奈久温泉施設　様

2023年　5月　26日

計量証明事業登録 福岡県知事登録第82号
株式会社 東洋環境分析センター
福岡県福岡市博多区井相田二丁目5番10号
Tel 092-588-7750　Fax 092-588-7751

受付日	2023年　5月　17日	受付方法	持込		
採取日	2023年　5月　16日	時　刻	17時　00分		
天　候	晴	温　度	気温 27.0℃	水温 40.0℃	
検査期間	2023年　5月　17日　～	2023年　5月　25日			
採取者	森田				
試料名	浴槽水	外　観	－	臭　気	－
採取場所	2階 露天風呂（北側）				

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

分析項目	単位	分析の結果	基準値	分析の方法
レジオネラ属菌	CFU/100mℓ	陰性	10未満	ろ過濃縮法
濁度	度	0.5　未満	5以下	積分球式光電光度法
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5　未満	8以下	全有機炭素計測定法
大腸菌群	個/mℓ	0	1以下	昭和37年 厚生省・建設省令第1号
		－以下余白－		

備考	
	分析の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 残留塩素 測定値:0.60mg/ℓ

分析試験結果報告書

No. fZ2300270-001

八代市日奈久温泉施設　様

2023年　5月　26日

計量証明事業登録 福岡県知事登録第82号
株式会社 東洋環境分析センター
福岡県福岡市博多区井相田二丁目5番10号
Tel 092-588-7750　FAX 092-588-7751

受付日	2023年　5月　17日		受付方法	持込	
採取日	2023年　5月　16日		時刻	16時　50分	
天候	晴		温度	気温 27.0℃	水温 40.0℃
検査期間	2023年　5月　17日	～	2023年　5月　25日		
採取者	森田				
試料名	浴槽水		外観	―	臭気 ―
採取場所	本湯 1階 女湯				

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

分析項目	単位	分析の結果	基準値	分析の方法
レジオネラ属菌	CFU/100mℓ	陰性	10未満	ろ過濃縮法
濁度	度	0.5　未満	5以下	積分球式光電光度法
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5　未満	8以下	全有機炭素計測定法
大腸菌群	個/mℓ	0	1以下	昭和37年 厚生省・建設省令第1号
		―以下余白―		

備考	
	分析の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 残留塩素 測定値:0.60mg/ℓ

分析試験結果報告書

No. fZ2300270-004

八代市日奈久温泉施設　様

2023年　5月　26日

計量証明事業登録 福岡県知事登録第82号
株式会社 東洋環境分析センター
福岡県福岡市博多区井相田二丁目5番10号
Tel 092-588-7750　Fax 092-588-7751

受付日	2023年　5月　17日	受付方法	持込		
採取日	2023年　5月　16日	時　刻	16時　20分		
天　候	晴	温　度	気温 27.0℃	水温 40.0℃	
検査期間	2023年　5月　17日　～	2023年　5月　25日			
採取者	森田				
試料名	浴槽水	外　観	―	臭　気	―
採取場所	家族湯 桜				

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

分析項目	単位	分析の結果	基準値	分析の方法
レジオネラ属菌	CFU/100mℓ	陰性	10未満	ろ過濃縮法
濁度	度	0.5　未満	5以下	積分球式光電光度法
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5　未満	8以下	全有機炭素計測定法
大腸菌群	個/mℓ	0	1以下	昭和37年 厚生省・建設省令第1号
		―以下余白―		

備考	
	分析の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 残留塩素 測定値:0.60mg/ℓ

分析試験結果報告書

No. fZ2300270-005

八代市日奈久温泉施設　様

2023年　5月　26日

計量証明事業登録 福岡県知事登録第82号
株式会社 東洋環境分析センター
福岡県福岡市博多区中呉服町5丁目5番10号
Tel 092-588-7750　Fax 092-588-7751

受付日	2023年　5月　17日	受付方法	持込		
採取日	2023年　5月　16日	時　刻	16時　25分		
天　候	晴	温　度	気温 27.0℃	水温 40.0℃	
検査期間	2023年　5月　17日　～	2023年　5月　25日			
採取者	森田				
試料名	浴槽水	外　観	―	臭　気	―
採取場所	家族湯 川蝉				

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

分析項目	単位	分析の結果	基準値	分析の方法
レジオネラ属菌	CFU/100mℓ	陰性	10未満	ろ過濃縮法
濁度	度	0.5　未満	5以下	積分球式光電光度法
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/ℓ	0.5　未満	8以下	全有機炭素計測定法
大腸菌群	個/mℓ	0	1以下	昭和37年 厚生省・建設省令第1号
		ー以下余白ー		

備考	
	分析の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 残留塩素 測定値:0.60mg/ℓ