報告書番号: 22U-003797-0001
発行年月日: 2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社 MCニバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	2階大浴場(南側)		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年10月18日　19時30分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
濁度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.2	25	H4厚生省令69号	0.3
大腸菌群数	個/mL	0	1	厚・建令第1号別表第1	0
―以下余白―					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 22U-003797-0002
発行年月日: 2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社 MCエバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	2階大浴場(南側)		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年10月18日　19時30分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
レジオネラ属菌	CFU/100mL	ND	10	新版レジオネラ症防止指針 付録1	10
―以下余白―					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号：22U-003797-0003
発行年月日：2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社ＭＣＥバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
ＴＥＬ 0964-22-4790 ＦＡＸ 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	2階露天風呂(南側)		
(試料採取年月日・時刻)	(　2022年10月18日　19時40分　)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
濁度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.4	25	H4厚生省令69号	0.3
大腸菌群数	個/mL	0	1	厚・建令第1号別表第1	0
―以下余白―					

備考
結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。
上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注）発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 22U-003797-0004
発行年月日: 2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社 MCエバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	2階露天風呂(南側)		
(試料採取年月日・時刻)	(　2022年10月18日　19時40分　)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
レジオネラ属菌	CFU/100mL	ND	10	新版レジオネラ症防止指針 付録1	10
―以下余白―					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 22U-003797-0005
発行年月日: 2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社 MCニバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	1階本湯(男湯)		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年10月18日　19時45分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
濁度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.5	25	H4厚生省令69号	0.3
大腸菌群数	個/mL	0	1	厚・建令第1号別表第1	0
—以下余白—					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 22U-003797-0006
発行年月日: 2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社MCエバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	1階本湯(男湯)		
(試料採取年月日・時刻)	(　2022年10月18日　19時45分　)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
レジオネラ属菌	CFU/100mL	ND	10	新版レジオネラ症防止指針 付録1	10
―以下余白―					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 22U-003797-0007
発行年月日: 2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社ＭＣニーバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
ＴＥＬ 0964-22-4790 ＦＡＸ 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	3階家族湯(えびす)		
(試料採取年月日・時刻)	(　2022年10月18日　19時50分　)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
濁度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.0	25	H4厚生省令69号	0.3
大腸菌群数	個/mL	0	1	厚・建令第1号別表第1	0
―以下余白―					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 22U-003797-0008
発行年月日: 2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社 MCエバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	3階家族湯(えびす)		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年10月18日　19時50分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
レジオネラ属菌	CFU/100mL	ND	10	新版レジオネラ症防止指針 付録1	10
―以下余白―					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 22U-003797-0009
発行年月日: 2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社 MCエバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	3階家族湯(八代草)		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年10月18日　19時55分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
濁度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	1.0	25	H4厚生省令69号	0.3
大腸菌群数	個/mL	0	1	厚・建令第1号別表第1	0
―以下余白―					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号：22U-003797-0010
発行年月日：2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社ＭＣエバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
ＴＥＬ 0964-22-4790 ＦＡＸ 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	3階家族湯(八代草)		
(試料採取年月日・時刻)	(　2022年10月18日　19時55分　)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
レジオネラ属菌	CFU/100mL	ND	10	新版レジオネラ症防止指針 付録1	10
―以下余白―					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注）発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号：22U-003797-0011
発行年月日：2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社ＭＣＣバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
ＴＥＬ 0964-22-4790 ＦＡＸ 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	3階家族湯(おきんじょ)		
(試料採取年月日・時刻)	(　2022年10月18日　20時00分　)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
濁度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.9	25	H4厚生省令69号	0.3
大腸菌群数	個/mL	0	1	厚・建令第1号別表第1	0
―以下余白―					

備考	
	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注）発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 22U-003797-0012
発行年月日: 2022年11月2日

水質検査結果書

日奈久温泉施設　ばんぺい湯 御中

株式会社 ＭＣＣエバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
ＴＥＬ 0964-22-4790 ＦＡＸ 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号
検査実施責任者　大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年10月20日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	3階家族湯(おきんじょ)		
(試料採取年月日・時刻)	(　2022年10月18日　20時00分　)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	23.0	水温(℃)	43.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量下限値
レジオネラ属菌	CFU/100mL	ND	10	新版レジオネラ症防止指針 付録1	10
―以下余白―					

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。