

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部分だけを複製することは禁止しております。

日奈久温泉施設 ばんぺい湯 御中

株式会社 M.C.エパテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号

検査実施責任者 大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年4月25日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	家族風呂 えびす		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年4月25日 13時15分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	27.0	水温(℃)	40.0

[illegible]

備考

結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。
上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

日奈久温泉施設 ばんぺい湯 御中

株式会社 M C エバテック
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451 熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所 熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関 厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号

検査実施責任者 大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年4月25日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	家族風呂 八代草		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年4月25日 13時20分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	27.0	水温(℃)	40.0

[illegible]

備考

結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。
上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

検査実施責任者 大平 賢治

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。