

報告書番号: 22U-001301-0001

発行年月日: 2022年6月21日

水質検査結果書

日奈久温泉施設 ばんぺい湯 御中

株式会社 M C エバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県字保2水第1号

検査実施責任者 大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年6月10日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	東湯 男湯		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年6月9日 16時35分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	29.0	水温(℃)	40.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量 下限値
濁度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	ND	25	H4厚生省令69号	0.3
大腸菌群数	個/mL	0	1	厚・建令第1号別表第1	0
一以下余白一					

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

報告書番号: 22U-001301-0002
発行年月日: 2022年6月21日

水質検査結果書

日奈久温泉施設 ばんぺい湯 御中

株式会社 M C エバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号

検査実施責任者 大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年6月10日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	東湯 男湯		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年6月9日 16時35分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(℃)	29.0	水温(℃)	40.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量 下限値
レジオネラ属菌	CFU/100mL	ND	10	新版レジオネラ症防止指針 付録1	10
ー以下余白ー					

備考 結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未滿を示す。
上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

水質検査結果書

日奈久温泉施設 ばんぺい湯 御中

株式会社 M・C・エバテック
 〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
 分析事業部 熊本分析センター
 〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
 TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
 環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
 水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
 建築物飲料水水質検査業登録熊本県宇保2水第1号

検査実施責任者 大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年6月10日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	東湯 女湯		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年6月9日 16時40分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(°C)	29.0	水温(°C)	40.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量 下限値
濁度	度	ND	5	厚生労働省告示第261号 別表第41	0.1
過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.5	25	H4厚生省令69号	0.3
大腸菌群数	個/mL	0	1	厚・建令第1号別表第1	0
一以下余白一					

備考
 結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。
 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。

水質検査結果書

日奈久温泉施設 ばんぺい湯 御中

株式会社 M・C エンバテック
〒661-0976兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
分析事業部 熊本分析センター
〒869-0451熊本県宇土市北段原町230番地
TEL 0964-22-4790 FAX 0964-23-5566
環境計量証明事業所熊本県知事登録第46号
水道法水質検査機関厚生労働省登録第246号
建築物飲料水水質検査登録熊本県宇保2水第1号

検査実施責任者 大平 賢治

御依頼を受けました試料について検査した結果を下記の通り証明します。

試料受付方法	持込	試料受付年月日	2022年6月10日
試料名称	浴槽水		
試料採取場所	東湯 女湯		
(試料採取年月日・時刻)	(2022年6月9日 16時40分)		
試料採取者	森田様		
天候	晴		
気温(°C)	29.0	水温(°C)	40.0

検査の対象	単位	検査結果	基準値等	検査の方法	定量 下限値
レジオネラ属菌	CFU/100mL	ND	10	新版レジオネラ症防止指針 付録1	10
—以下余白—					

備考	結果欄に「ND」と表記してある場合は、定量下限値未満を示す。 上記検査項目については、浴槽水の水質基準に適合する。
----	--

注) 発行者の書面による承諾なしに証明書の一部だけを複製することは禁止しております。